

Prüfbescheinigung

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 781 08 355826-2

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Auftragsdatum
Date of order

Aktenzeichen
File reference

Prüfbericht Nr.
Test report no.

15.10.2007

8000355826

06/YKG333262

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

Doyma GmbH & Co
Durchführungssysteme
Industriestrasse 43 - 57
28876 Oyten

Name and address of
the customer

Fertigungsstätte

Doyma GmbH & Co
Durchführungssysteme
Industriestrasse 43 - 57
28876 Oyten

Manufacturing plant

Geprüft nach

Überprüfung des internen Prüfberichts der
Fa. Doyma durch praktische Prüfungen vor Ort


Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

Curaflex A Dichtungseinsätze
Durchmesser Kernbohrung/Futterrohr DN [mm]
80 100 125 150 200 250 300 350

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit



Hannover, 08.01.2008

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Anlage 1 zur Prüfbescheinigung Nr. / Annex 1 to Certificate No. 44 781 08 355826-2
von / of 1

Seite / Page 1

Aktenzeichen: / File reference: 8000355826

08.01.2008

Dichtigkeit der Dichtungseinsätze Curaflex A

Der Dichtungssatz wurde auf seine Dichtigkeit geprüft und erfüllt die Druckdichtigkeit von mindestens 0,1 bar.

TUV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

S. 35