

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 06-025-6

Antrag-/Hersteller: DOYMA GmbH & Co., DE-28876 Oyten
Vertreter: Rematec AG, CH-8050 Zürich

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 06-025-6 zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Produkt: Mehrsparten-Hauseinführung im Trockeneinbau für unterkellerte, bzw. nicht unterkellerte Gebäude
Stamm-Bezeichnung: Quadro-Secura®
Modelle/Typen: NOVA 1 NOVA 1-4 NOVA 2 NOVA 3 NOVA BP (KFR)
Nennweiten der Versorgungsrohre bis DN 40 / d 50 (Gas), DN 50 / d 63 (Wasser)

Prüfgrundlage: DVGW VP 601 (03.2007), DVGW VP 601-B1/AnA (01.2008)
Zertifizierungsgrundlage: Prüf-, Ergänzungs-, Zeichnungs- und Kontrollberichte der Prüfstelle Gas am EBI in Karlsruhe (DE)

Gültigkeit: bis zum 31.03.2016 (Verlängerung)

Zertifiziert: - für Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 60°C
- für die Aufnahme von SVGW-zertifizierten Gas-Einsparten-Hauseinführungen

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas unter Kapitel 6.5)



akkreditiert nach
SN EN 45011

SCESp 025

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

Leiter Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstelle


Javier Fernandez


Klaus Frick

Zürich, 21.12.2010